

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90030/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 70010 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

12/07/2024 13:17



Boa tarde!

Solicitamos abaixo esclarecimentos referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 90030/2024

Será necessário considerar quadro elétrico geral? (único quadro instalado na parede do módulo)?

A maioria dos produtos fornecidos no mercado não exigem nenhum tipo de fundação para receber os módulos habitacionais, porém é indispensável que o terreno seja firme e rígido. Gentileza esclarecer qual a situação atual do local que irá receber os módulos habitacionais e se a preparação do solo (inclusive radier) será responsabilização da contratante.

O local onde os módulos serão instalados possui alguma rede elétrica que possa atrapalhar a utilização de equipamentos de içamento e se existe acesso para caminhão ou carreta?

As condições de acesso ao local da instalação dos módulos são pavimentadas? Estão em boas condições?

As ligações externas de energia elétrica, água e esgoto serão de responsabilidade da contratada ou da contratante? Caso a responsabilidade seja da proponente, favor informar as distâncias de interligação entre o local da instalação e a edificação existente.

É possível considerar o envio dos módulos desmontados e realizar a montagem no endereço de instalação?

Gentileza esclarecer se será aceito pelo órgão a emissão de duas notas fiscais para pagamento, quando houver serviços de montagem e mobilização envolvidos, visto que as notas de serviços possuem tributação diferenciada e quando há emissão de nota única alguns impostos de serviços serão incididos no produto, gerando aumento nos custos do objeto. Informar também qual o CNPJ será responsável pelo faturamento.

Existe infraestrutura mínima como rede de água, esgoto e banheiro para utilização dos colaboradores da contratada durante o processo de montagem dos módulos?

Existe área para armazenamento das ferramentas e equipamentos a serem utilizadas pela contratada?

Gentileza informar se existe acesso para o caminhão/carreta para o canteiro;

Aguardamos retorno,

Obrigada!

LAFATE



Em atenção à solicitação de esclarecimento da empresa LAFATE para o edital do Pregão Eletrônico n.º 90030/2024 do TRE/PE, esta pregoeira consultou o setor técnico - SESAD, que assim opinou:

*INFORMAÇÃO Nº 14932 - TRE-PE/PRES/DG/SA/COAD/SESAD

Em atenção ao E-mail 2624910, apresentamos as respostas a solicitação de esclarecimento da empresa LAFATE 2624845:

1) Sim, Conforme item 5 do Anexo I do Edital do PE n° 90030/2024, Termo de Referência, o quadro de energia deverá conter pelo menos:

. No mínimo, 01 (uma) tomada 2P+T, monofásicas, 220V, para uso geral;

. 01 (uma) tomada 2P+T, monofásica, 220V, para os aparelhos de ar condicionado;

. Caixa de disjuntores e aterramento.

> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 70010 - N° 90030/2024](#) ([Lei 14.133/2021](#))

existente poderão ser esclarecidas mediante vistoria previa. Existe acesso para caminhão munck.

4) No imóvel dos Itens I e II, Cinco Pontas e Jaboatão dos Guararapes, há pavimentação parcial mas o solo apresenta condições de passagem para caminhão munck.

5) A ligação externa de energia elétrica é de responsabilidade da contratante. Não haverá ligação de água e esgoto. O objeto da contratação é a prestação do serviço de locação de contêineres tipo Almojarifado/Escritório (vão livre), conforme item 1.1 do Anexo I do Edital do PE nº 90030/2024.

6) Não. O objeto da contratação é a prestação do serviço de locação de contêineres tipo Almojarifado/Escritório (vão livre), incluindo mobilização e desmobilização, conforme item 1.1 do Anexo I do Edital do PE nº 90030/2024, assim o serviço prevê apenas a instalação do equipamento, previamente montado, e não montagem e desmontagem dos módulos.

7) Será emitida uma nota fiscal pelo serviço de locação de contêineres tipo almojarifado/escritório de acordo com cada Item da contratação.

8) Há infraestrutura mínima como rede de água e esgoto, e banheiros públicos que poderão ser usados pelos colaboradores da empresa durante a instalação dos equipamentos.

9) Não.

10) Existe acesso para caminhão munck como informado na resposta ao 4º questionamento.

Informamos que os questionamentos não afetam a formulação das propostas, não havendo necessidade de republicação do edital. E, ainda, que, de acordo com o item 4 do Edital do PE nº 90030/2024, a empresa poderá realizar vistoria para tirar quaisquer dúvida inerentes a execução do serviço. " (Doc. 2627282)

Dessa forma, amparada exclusivamente no opinativo técnico retro mencionado, esta pregoeira informa que os termos do Edital Pregão Eletrônico n.º 90030/2024 serão mantidos.

Incluir esclarecimento



Acesso à
Informação

MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO